

Согласовано:

Утверждено:

Председатель комиссии по проверке готовности МОУ города Ижевска к новому 2024-2025 учебному году, Заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике

Директор МБОУ «СОШ № 63 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге»

/Санников Р. К./

(приказ по ОУ от 28.11.24 № 308/11)

/ Гвоздкова Н.Г.



**План мероприятий по устранению замечаний и выполнению предложений, данных в ходе проверки готовности**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 63 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге»**  
(наименование ОУ)


**к новому 2024-2025 учебному году**

п/п	Замечание, предложения	Мероприятия по устранению, выполнению (примечания)	Срок выполнения	Ответственный
1.	Проведение вакцинации работников осуществляется с нарушением приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок	Вакцинация работников будет проведена и отражена в санитарных книжках работников в полном объеме	февраль 2025	ответственный за безопасность
2.	По окончании капитального ремонта на объекте уточненная декларация не представлена	Работы по формированию уточненной декларации запланированы на 2025 год	2025 год	
3.	На 1 этаже лестничных площадок, расположенных с северной и южной сторон, размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен на высоте не менее 2,2м, на которых не предусмотрено ограждение для предотвращения травмирования людей.	Согласно требований по пожарной безопасности и техническим (конструктивным) причинам невозможно установить данное ограждение		


4.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует указанная документация на систему передачи извещений о пожаре).	Запрос направлен в обслуживающую организацию ООО «СОЛАР». Организация обязуется предоставить техническую документацию и акты пусконаладочных испытаний	январь 2025	заместитель директора по АХР, Волков А. В.
5.	Установленная на объекте система передачи извещения о пожаре не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и нормативным документам по пожарной безопасности (отсутствуют сертификаты на технические средства, сопряженные в единой системе передачи извещения о пожаре).	Соответствующие договоры планируется заключить в следующем календарном году (ООО «СОЛАР» обязуется предоставить сертификаты на технические средства)	январь 2025	заместитель директора по АХР, Волков А. В.
6.	Не обеспечена передача всех требуемых сигналов системы пожарной сигнализации от прибора объектового учета, являющегося компонентом системы передачи извещения о пожаре, на прибор пультной оконечный	Соответствующие договоры с обслуживающей организацией ООО «СОЛАР» планируется заключить в следующем календарном году (ООО «СОЛАР» обязуется обеспечить передачу всех требуемых сигналов)	январь 2025	заместитель директора по АХР, Волков А. В.

**Согласовано:**

Заместитель председателя комиссии по проверке готовности МОУ города Ижевска к новому 2024-2025 учебному году, Начальник Управления образования Администрации города Ижевска

 / Рассомахина Е.Б./

Заместитель начальника Управления образования Администрации города Ижевска по общему образованию

 /Иванова Е.С./

Руководитель МКУ «Ресурсный центр Управления образования Администрации города Ижевска»

 / Шевякова Н.Л./